



РОСПОТРЕБНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

(Управление Роспотребнадзора по Архангельской области)

ул. Гайдара, д. 24, г. Архангельск, 163000

тел.: (8182) 200569; факс: (8182) 632783; <http://29.rosпотребнадзор.ru>; e-mail: arkh@29gpa.amet.ru

ОКПО 75036145; ОГРН 1052901021689; ИНН 2901133673; КПП 290101001

Предписание № 541/1-пр

должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор

«28» декабря 2016 года

г. Архангельск

Должностным лицом Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

Ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора

Руссу Татьяной Вадимовной

при осуществлении проверки (рассмотрении результатов проверки)

акта проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица №541/2016 от 28.12.2016 года муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 2 имени В.Ф.Филиппова» (далее МБОУ СШ №2), расположенного по адресу: 163072, Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, пр. Советских космонавтов, дом 188, корпус 1, протоколов инструментальных измерений, экспертных заключений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), реквизиты распоряжения о проведении проверки или реквизиты акта проверки (при выдаче предписания по рассмотрению результатов проверки))

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка, а именно:

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»:

1. п. 4.25. Отсутствуют педальные ведра: в санитарных узлах для девочек на 1 этаже и на 2 этаже (2 кабины), в туалете для мальчиков на 2 этаже;

Обнаружено неисправное санитарно-техническое оборудование: в туалете для девочек на 3 этаже – сломан один сливной бачок унитаза.

В санитарном узле для девочек на 1 этаже отсутствуют сиденья на унитазах.

2. п.5.4. Не проведена цветовая маркировка учебной мебели (столы, стулья) в кабинете №25 (английского языка), кабинете №24(обществознания), кабинете №22 (русского языка), кабинете №23 (математики), кабинете №20 (информатики) – маркировка не на всех столах, кабинет №28 (биологии) – маркировка не на всех столах.

3. п.5.8. Кабинет физики (№21) не оборудован специальным демонстрационным столом, установленным на подиуме.

4. п.6.2. Не оснащены бытовыми термометрами для контроля температурного режима учебные кабинеты: № 3 (иностранный язык), №7 (русского языка и литературы), №5 (географии), №25 (английского языка), №24 (обществознания и истории), №23 (математики), № 22 (русского языка и литературы), №21 (физики), №28 (биологии), №20 (информатики), №30 (химии), №35 (3 «Б» класса), №34 (4 «Б» класса), №33 (4 «А» класса), №32 (2 «Б» класса), №39 (1 «А» класса), кабинет логопеда, столярно-слесарная мастерская.

5. п.6.4. В соответствии с протоколом измерений метеорологических факторов от 08.12.2016 года № Ц-13/09 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» параметры микроклимата по относительной влажности воздуха в кабинете № 39 (1 «А» класс), кабинете № 3 (английского языка), кабинете № 28 (биология), кабинете № 20 (информатика), столярно-слесарной мастерской, спортивном зале не соответствуют гигиеническим требованиям (фактически составляет 21-28% при нормативе 40-60%).


Руссу Татьяна Вадимовна

прекратить выявленные нарушения
путем выполнения следующих требований:

1. Обеспечить наполняемость классов исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося не менее $2,5 \text{ м}^2$ при фронтальных формах занятий.
2. Провести ремонт неисправного санитарно-технического оборудования в туалете для девочек на 3 этаже.
3. Обеспечить наличие педальных ведер в санитарных узлах для девочек на 1 этаже и на 2 этаже (2 кабины), в туалете для мальчиков на 2 этаже;
4. Оборудовать в санитарном узле для девочек на 1 этаже сиденья на унитазах.
5. Оборудовать рабочие места в кабинете информатики стульями, оборудованными подъемно-поворотным механизмом, регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки.
6. Провести цветовую маркировку учебной мебели (столы, стулья) в кабинете №25 (английского языка), кабинете №24(обществознания), кабинете №22 (русского языка), кабинете №23 (математики), кабинете №20 (информатики), кабинет №28 (биологии).
7. Оборудовать кабинет физики (№21) специальным демонстрационным столом, установленным на подиуме.
8. Оборудовать бытовыми термометрами для контроля температурного режима учебные кабинеты: № 3 (иностранного языка), №7 (русского языка и литературы), №5 (географии), №25 (английского языка), №24 (обществознания и истории), №23 (математики), № 22 (русского языка и литературы), №21 (физики), №28 (биологии), №20 (информатики), №30 (химии), №35 (3 «Б» класса), №34 (4 «Б» класса), №33 (4 «А» класса), №32 (2 «Б» класса), №39 (1 «А» класса), кабинет логопеда, столярно-слесарную мастерскую.
9. Привести параметры микроклимата по относительной влажности воздуха в кабинете № 39 (1 «А» класс), кабинете № 3 (английского языка), кабинете № 28 (биология), кабинете № 20 (информатика), столярно-слесарной мастерской, спортивном зале в соответствии с санитарными требованиями.
10. Провести остекление окон из цельного стеклопакета в кабинете №20 (информатики), спортивном зале, в раздевалке девочек и раздевалке мальчиков при спортивном зале, ^{в естественном}
11. Привести уровни искусственной освещенности в кабинетах № 20 (информатика), № 28 (биология), спортивном зале, столярно-слесарной мастерской в соответствии с санитарными требованиями.

- № 111
12. Оборудовать классную доску софитами в учебном кабинете логопеда, в столярно-слесарной мастерской, КАБ, № 2
 13. Заменить вышедшие из строя источники света в следующих помещениях: кабинете № 31 (1 «Б» класс), кабинете № 33 (4 «А» класс), лаборантской кабинета физики № 21; лаборантской кабинета химии № 30; лаборантской кабинета информатики № 20, кабинете логопеда, раздевалке девочек при спортивном зале; раздевалке мальчиков при спортивном зале; столярно-слесарной мастерской; кабинете домоводства.
 14. В соответствии с экспертным заключением от 08.12.2016 года № 09/7215эксп. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области». Откорректировать расписание уроков с учетом:
 - общего объема нагрузки в течение дня для 1 «Б»;
 - максимально допустимой недельной нагрузки в 1 «Б»; 2 «Б», 3 «А», 3 «Б»;
 - учебной нагрузки в течение недели для 2-3 классов;
 - исключить проведение уроков с письменными заданиями после уроков физической культуры в начальных классах;
 - учебной нагрузки в течение дня в 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4в, 5а, 5б, 6а, 6в, 7а, 9а, 10а классах;
 - обеспечить продолжительность уроков по 40 минут для 1-х классов в январе – мае.
 15. В соответствии с экспертным заключением от 16.12.2016 года № 09/7425эксп ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» представить личную медицинскую книжку установленного образца на работника Бардошина М.И. (учитель).
 16. В соответствии с экспертным заключением от 16.12.2016 года № 09/7425эксп ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» представить данные о прохождении периодических медицинских осмотров у 3 сотрудников: Ивановская Е.В. (учитель), Толстикова Г.Г. (уборщица), Шайхиева О.М. (уборщица).
 17. В соответствии с экспертным заключением от 16.12.2016 года № 09/7425эксп ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» представить данные о прохождении периодических медицинских осмотров в полном объеме у 15 человек (согласно приложению №1):
 - о прохождении флюорографии у 13 сотрудников (согласно приложению №1): Гулина И.Н. (учитель), Гусев А.А. (учитель), Калмыкова Н.Б. (учитель), Максимова Л.В. (учитель), Машинский В.В. (учитель), Мерзлова И.Н. (учитель), Сумарокова А.М. (учитель), Яцко Ю.В. (педагог-организатор), Колесников Д.Н. (дворник), Романок А.В. (дворник), Лукошков А.В. (сторож), Солодягина Т.А. (уборщица), Холопов Ф.С. (инженер-электрик);
 - о прохождении дерматовенеролога и об исследовании крови на сифилис, мазков на гонорею у 2 сотрудников: Докшин О.Е. (директор), Нестеренко А.В. (слесарь-сантехник);
 - о прохождении исследования на гельминтозы у 2 сотрудников: Холопов Ф.С. (инженер-электрик), Сумарокова А.М. (учитель).
 18. В соответствии с экспертным заключением от 16.12.2016 года № 09/7425эксп ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» (согласно приложению №2) представить сведения о профилактических прививках в личных медицинских книжках в соответствии с национальным календарем прививок:
 - у 38 человек против кори;
 - у 30 человек против дифтерии, столбняка;
 - у 30 человек против гепатита В;
 - у 52 человек против гриппа.
 19. Представить данные о прохождении гигиенической подготовки и аттестации у 41 сотрудника в соответствии с экспертным заключением от 16.12.2016 года № 09/7425эксп ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» (согласно приложению №1).
 20. Выполнить мероприятия, препятствующие миграции грызунов и создающие неблагоприятные условия для их обитания в здании и на территории школы, а именно:



- ликвидировать отверстие размером 15-20 см. в стене над трубами в дальнем углу теплового узла; двери запасных выходов №№ 3,6 выполнить из материала устойчивого к повреждению грызунами (обить снизу металлом); устранить затопление подвального помещения бывшего судомодельного бассейна.
21. Выполнить мероприятия, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, а именно: устранить затопление подвального помещения бывшего судомодельного бассейна.
22. Привести в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации п. 4.1. и п. 5.6. типовых форм договора об оказании платных образовательных услуг, заключаемых в письменной форме с потребителями, которое ущемляет права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)


в срок до «02» октября 2017 года.

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, надлежит представить в Управление Роспотребнадзора по Архангельской области (далее – Управление) в письменном виде **в срок до «03» октября 2017 года** (дата поступления документов в канцелярию Управления).

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в Арбитражный суд Архангельской области в соответствии с главой 24 АПК РФ, в случае если оно затрагивает права и законные интересы лица в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в противном случае – в Октябрьский районный суд г. Архангельска (либо районный суд по месту жительства гражданина) в соответствии с главой 25 ГПК РФ.

Предупреждаю об административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.19.5. КоАП РФ, за невыполнение в установленный срок настоящего предписания.

Должностное лицо
Ведущий специалист-эксперт:
(должность)



Руссу Т.В.
(фамилия, и.о.)

Предписание получил:

«28» декабря 2016 года
(дата)



Директор МБОУ СШ №2 имени
В.Ф.Филиппова Докшин Олег Евгеньевич
(подпись, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (законного представителя юридического лица))